



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ  
640026, г. Курган, ул. Пушкина, 63, телефон/факс: 8(3522) 45-52-45

г. Курган  
(место составления акта)

"14" ноября 2013 г.  
(дата составления акта)  
15 ч. 15 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного надзора**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 400**

По адресу(ам): г. Курган, ул. Бажова, 1.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 400 от «16» октября 2013 года начальника отдела надзорной деятельности по городу Кургану управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области майора внутренней службы Кондратова Константина Сергеевича  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: юридического лица

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана «Детский сад комбинированного вида №2 «Дружная семейка»

Дата и время проведения проверки:

«18» октября 2013 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«30» октября 2013 г. с 15 час. 40 мин. до 16 час. 40 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«14» ноября 2013 г. с 14 час. 15 мин. до 15 час. 15 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по городу Кургану управления надзорной

(наименование органа государственного пожарного надзора)

деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки  
подпись, дата, время)

Прудко О.В.

(фамилии, инициалы)

✓ [подпись]

(подпись)

18.10.2013г

ч. 14-30

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

лейтенант внутренней службы Буров Андрей Сергеевич инспектор отделения государственного

(фамилия, имя, отчество (последние - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае

пожарного надзора отдела надзорной деятельности по городу Кургану управления

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние - при наличии),

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ города Кургана «Детский сад  
(фамилия имя, отчество (последние – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или комбинированного вида №2 «Дружная семейка» Прудко О.В.

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации, физических лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: здание двухэтажное, 1969 года

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий,

постройки, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1, II степени огнестойкости,

их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

наружные стены выполнены из кирпича, оштукатурены с одной стороны, перекрытия

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций,

подвала выполнены по двутавровым металлическим балкам, опирающимся на поперечные

стены и железобетонный прогон. Утеплитель - керамзит. Полы дощатые по деревянным

предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной

балкам. Лестничные площадки монолитные железобетонные, марши выполнены из сборных

опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной

железобетонных ступеней. Отопление центральное водяное, электрифицировано - 220 В.

опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем

Здание защищено автоматической установкой пожарной сигнализации, оборудовано

противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2012 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, срок исполнения, которого истек.


№ пункта не выполненного предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), реквизиты нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Установленный срок исполнения	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4	5
1				
2				

нарушений не выявлено: предложенные к исполнению мероприятия Предписанием от \_\_\_\_\_ 2012г. № \_\_\_\_\_ выполнены.

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (*заверяются печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку*): распоряжение от 16 октября 2013 года №400, заключение специалиста по определению качества смонтированных систем АПС №362-3-01, заключение специалиста по определению качества смонтированных систем СОУЭ №363-3-01.


Подписи лиц, проводивших проверку:



  
(подпись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » 11 2013 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего (- их) проверку)